

Kläranlage Ammerndorf

Ausgelegt für 4500EW

Angeschlossene Einwohner 2019: 2298 Einw. incl. Rütteld. Und Vogtsr. Brauerei ausgelegt 500 EW.

Brauerei hat im Jahr 2019 Umgebaut. Belastung Höher voraussichtlich 700 EW.

Einzuhaltende Bescheid-Werte:

Trockenwetterabfluss: 773m <sup>3</sup> /d	52,6m <sup>3</sup> /h
Regenwetterabfluss:	65,6m <sup>3</sup> /h
Ablauf m <sup>3</sup> Trockenwetter:	130000m <sup>3</sup> /Jahr

Kanal Durchmesser: Lehmgrube DN 250 geht an den Weihern auf DN 200 über.

Kanal Durchmesser: Cadolzheimer Str. Haus 14/16 (Familie Witteck) Am Fahrradweg DN 150 geht bei Brücke Mini-Park Cadolzheimer Str. auf DN 200 über.

Kanal Moosrangen von Übergabestelle Vogtsreichenbach DN 200 bis Bachstr. Dann DN 250. Kanal läuft unter ,Eisdiele!

Einwohnergleichwerte EW60

	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Januar	3416	3342	4032
Februar	3006	4256	3862
März	4395	3238	4404
April	2741	4173	2769
Mai	3473	3199	3713
Juni	3005	3250	3142
Juli	3700	4270	3872
August	3584	<b>4781</b>	4301
September	3783	3344	4151
Oktober	<b>6084</b>	3317	2951
November	4264	2999	3413
Dezember	2996	<b>5420</b>	2933
<i>Durchschnitt:</i>	<i>3703</i>	<i>3894</i>	<i>3600</i>

Jahr:	EW/60	Trockenwetter- Durchfluss m <sup>3</sup>	Regenwetter- Durchfluss m <sup>3</sup>
2021	<b>3600</b>	120924	129670
2020	<b>3894</b>	117973	123872
2019	<b>3703</b>	114734	120099
2018	3351	115108	123067
2017	3277	104021	115016
2016	3883	109800	117337
2015	3556	112456	115963
2014	3164	112378	110100

Durchschnittlicher Zulauf zur Kläranlage bei Trockenwetter 300m<sup>3</sup>-350m<sup>3</sup>

Bei Regenwetter bzw. Wolkenbruch kann 900m<sup>3</sup>-1100m<sup>3</sup> betragen.

Schächte im Baumgarten laufen über, bzw Stauen sich zurück bis Roßtaler Straße.